平成29年度

	採水場所:二日洞浄水場 検　査　項　目	採水月 単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一　般　細　菌	コ/ml			22									
2	大　腸　菌	－			検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003									
4	水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005									
5	セレン及びその化合物	mg/l			<0.001									
6	鉛及びその化合物	mg/l			<0.001									
7	ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001									
8	六価クロム化合物	mg/l			<0.001									
9	亜硝酸態窒素	mg/l			<0.004									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			<0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.3									
12	フッ素及びその化合物	mg/l			0.18									
13	ほう素及びその化合物	mg/l			<0.01									
14	四　塩　化　炭　素	mg/l			<0.0002									
15	1,4－ジオキサン	mg/l			<0.005									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
17	ジクロロメタン	mg/l			<0.001									
18	テトラクロロエチレン	mg/l			<0.001									
19	トリクロロエチレン	mg/l			<0.001									
20	ベ　ン　ゼ　ン	mg/l			<0.001									
21	塩素酸	mg/l												
22	クロロ酢酸	mg/l												
23	ク　ロ　ロ　ホ　ル　ム	mg/l												
24	ジクロロ酢酸	mg/l												
25	ジブロモクロロメタン	mg/l												
26	臭　素　酸	mg/l												
27	総トリハロメタン	mg/l												
28	トリクロロ酢酸	mg/l												
29	ブロモジクロロメタン	mg/l												
30	ブ　ロ　モ　ホ　ル　ム	mg/l												
31	ホルムアルデヒド	mg/l												
32	亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.013									
34	鉄及びその化合物	mg/l			<0.01									
35	銅及びその化合物	mg/l			0.002									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l			3.6									
37	マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001									
38	塩化物イオン	mg/l			0.9									
39	カルシウム、マグネシウム等	mg/l			30									
40	蒸　発　残　留　物	mg/l			59									
41	陰イオン界面活性剤	mg/l			<0.02									
42	ジ　ェ　オ　ス　ミ　ン	mg/l			<0.000001									
43	2－メチルイソボルネオール	mg/l			<0.000001									
44	非イオン界面活性剤	mg/l			<0.005									
45	フ　ェ　ノ　ー　ル　類	mg/l			<0.0005									
46	有機物等(TOC)	mg/l			0.8									
47	ｐ　Ｈ　値	－			7.6									
48	味	－			異常なし									
49	臭　気	－			異常なし									
50	色　度	－			2									
51	濁　度	－			<0.1									