平成29年度

採水場所:帰牛原地区(学校給食調	検査項目	単位 \ 採水月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100 コ/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下												
8	六価クロム化合物	0.05 mg/l 以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l 以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下	3.3			2.6			3.0			3.5		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下												
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/l 以下												
14	四塩化炭素	0.002 mg/l 以下												
15	1,4ージオキサン	0.05 mg/l 以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下												
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下												
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l 以下												
20	ベンゼン	0.01 mg/l 以下												
21	塩素酸	0.6 mg/l 以下	<0.05			<0.05			0.06			<0.05		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l 以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06 mg/l 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
26	臭素酸	0.01 mg/l 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
30	ブロモホルム	0.09 mg/l 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l 以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l 以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下												
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下												
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l 以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下												
38	塩化物イオン	200 mg/l 以下	11	11	11	12	11	11	11	11	11	12	11	11
39	カルシウム、マグネシウム等	300 mg/l 以下	57											
40	蒸発残留物	500 mg/l 以下	130											
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下												
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l 以下												
43	2ーメチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下												
45	フェノール類	0.005 mg/l 以下												
46	有機物等(TOC)	3 mg/l 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度 以 下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2 度 以 下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1