	検査項目	給水栓における水質基準値	4月	5月	6月 7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100□/ml以下			100								
2	大腸菌	不検出			検出								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/以下			<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/以下			<0.0005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/以下			<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/以下			<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/以下			<0.001								
8	六価クロム化合物	0.05mg/以下			<0.001								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/以下			<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/I以下			<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/以下			0.5								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/以下			0.14								
13	ほう素及びその化合物	1.0mg/以下			<0.01								
14	四塩化炭素	0.002mg/以下			<0.0002								
	1.4-ジオキサン	0.05mg/以下			<0.005								
16	シスー1,2ージ・クロロエチレン及びトランスー1.2ージ・クロロエチレン	0.04mg/以下			<0.002								
17	ジクロロメタン	0.02mg/以下			<0.001	1							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/以下			<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/以下			<0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/以下			<0.001								
21	塩素酸	0.6mg/以下			(0.00)								
22	クロロ酢酸	0.02mg/以下											
23	クロロホルム	0.06mg/以下											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/以下											
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/以下											
26	臭素酸	0.01mg/以下											
27	総トリハロメタン	0.1mg/以下											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/以下											
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/以下											
30	ブロモホルム	0.09mg/以下											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/以下											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/以下			<0.01								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/以下			0.011								
34	鉄及びその化合物	0.2mg/以下			<0.01	1							
35	銅及びその化合物	1.0mg/以下			0.003	1							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/以下			3.0	 							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/以下			<0.001								
38	塩化物イオン	200mg/以下			1.0	1							
	カルシウム. マグネシウム等(硬度)	300mg/以下			22	1							
40	蒸発残留物	500mg/以下			58	 							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/以下			<0.02	1							
	ジェオスミン	0.00001mg/以下			<0.00001								
	2ーメチルイソボルネオール	0.00001mg/以下			<0.000001	1							
	非イオン界面活性剤	0.02mg/以下			<0.005								
	フェノール類	0.005mg/以下			<0.005	 							
	有機物等(TOC)	3mg/以下			1.0								
	pH値	5.8-8.6			7.6	1							
	味	異常でないこと			7.0	1							
	臭気	異常でないこと			異常なし	 							
	色度	5度以下			共市なし 4	1							
	濁度	2度以下			0.1	1							
01	四汉	4汉丛下			0.1				1	1	1		