平成30年度　採水場所：阿島北地区（飯伊森林組合）

	検査項目	給水栓における水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100ｺ/ml以下	0	0	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001								
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004								
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	2.3			2.4			2.4			2.5		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.05								
13	ほう素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002								
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				<0.002								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06			0.06			0.09			0.13		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.0033			0.0032			0.0027			0.0014		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.01								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.01								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.008								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				8.8								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.001								
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.0	6.1	5.8	6.3	6.7	5.6	6.0	5.8	6.1	6.2	5.5	5.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	66			74								
40	蒸発残留物	500mg/l以下	130			150								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02								
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001								
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001								
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.005								
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005								
46	有機物等（TOC）	3mg/l以下	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1