令和4年度　採水場所：野田原地区（野田原会所）

| | 検査項目 | 基準値 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般細菌 | 100以下 | コ/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 大腸菌 | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 03 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 以下 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 以下 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | セレン及びその化合物 | 0.01 以下 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | 鉛及びその化合物 | 0.01 以下 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 以下 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | 六価クロム化合物 | 0.02 以下 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 以下 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01 以下 | mg/L | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 以下 | mg/L | 3.6 | - | - | 3.6 | - | - | 3.7 | - | - | 3.7 | - | - |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 以下 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ほう素及びその化合物 | 1.0 以下 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 以下 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 1.4-ジオキサン | 0.05 以下 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 以下 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 以下 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 以下 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 以下 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | ベンゼン | 0.01 以下 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 以下 | mg/L | 0.05未満 | - | - | 0.05 | - | - | 0.07 | - | - | 0.05 | - | - |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 以下 | mg/L | 0.002未満 | - | - | 0.002未満 | - | - | 0.002未満 | - | - | 0.002未満 | - | - |
| 23 | クロロホルム | 0.06 以下 | mg/L | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 以下 | mg/L | 0.003未満 | - | - | 0.003未満 | - | - | 0.003未満 | - | - | 0.003未満 | - | - |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 以下 | mg/L | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 以下 | mg/L | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 以下 | mg/L | 0.004未満 | - | - | 0.004未満 | - | - | 0.004未満 | - | - | 0.004未満 | - | - |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 以下 | mg/L | 0.003未満 | - | - | 0.003未満 | - | - | 0.003未満 | - | - | 0.003未満 | - | - |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 以下 | mg/L | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 以下 | mg/L | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 以下 | mg/L | 0.005未満 | - | - | 0.005未満 | - | - | 0.005未満 | - | - | 0.005未満 | - | - |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 以下 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 以下 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 以下 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 以下 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 以下 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 以下 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 塩化物イオン | 200 以下 | mg/L | 8.9 | 8.7 | 5.2 | 9.0 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 7.9 |
| 39 | カルシウム．マグネシウム等(硬度) | 300 以下 | mg/L | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 以下 | mg/L | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 以下 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001 以下 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 2ーメチルイソボルネオール | 0.00001 以下 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02 以下 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | フェノール類 | 0.005 以下 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 有機物等（TOC） | 3 以下 | mg/L | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | - | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5 以下 | 度 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
| 51 | 濁度 | 2 以下 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |