令和4年度　採水場所：田中下水源

	検査項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
01	一般細菌	-	ｺ/mL	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	大腸菌	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	カドミウム及びその化合物	-	mg/L	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	水銀及びその化合物	-	mg/L	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	セレン及びその化合物	-	mg/L	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	鉛及びその化合物	-	mg/L	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	ヒ素及びその化合物	-	mg/L	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	六価クロム化合物	-	mg/L	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	亜硝酸態窒素	-	mg/L	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	-	mg/L	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	mg/L	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	-	mg/L	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ほう素及びその化合物	-	mg/L	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	-	mg/L	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1.4-ジオキサン	-	mg/L	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	-	mg/L	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	-	mg/L	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	-	mg/L	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	-	mg/L	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	-	mg/L	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	-	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	-	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	-	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	-	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	-	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	臭素酸	-	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	-	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	-	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	-	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	-	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	-	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	-	mg/L	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	-	mg/L	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	-	mg/L	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	-	mg/L	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	-	mg/L	-	-	8.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	-	mg/L	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	-	mg/L	-	-	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	mg/L	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	-	mg/L	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	-	mg/L	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	-	mg/L	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	2－メチルイソボルネオール	-	mg/L	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	-	mg/L	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	-	mg/L	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	有機物等(TOC)	-	mg/L	-	-	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	pH値	-	-	-	-	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	臭気	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	色度	-	度	-	-	1未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	濁度	-	度	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-