令和5年度　採水場所：小川水源

	検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
01	一般細菌	ｺ/mL	-	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02	大腸菌	－	-	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
03	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	-	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
04	水銀及びその化合物	mg/L	-	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
05	セレン及びその化合物	mg/L	-	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
06	鉛及びその化合物	mg/L	-	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
07	ヒ素及びその化合物	mg/L	-	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08	六価クロム化合物	mg/L	-	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09	亜硝酸態窒素	mg/L	-	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	-	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	－	－	5.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	-	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ほう素及びその化合物	mg/L	-	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	mg/L	-	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1.4-ジオキサン	mg/L	-	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	-	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	mg/L	-	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	-	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	mg/L	-	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	mg/L	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22	クロロ酢酸	mg/L	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23	クロロホルム	mg/L	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26	臭素酸	mg/L	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27	総トリハロメタン	mg/L	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30	ブロモホルム	mg/L	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34	鉄及びその化合物	mg/L	-	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35	銅及びその化合物	mg/L	-	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	－	－	9.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	mg/L	-	－	－	5.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	－	－	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40	蒸発残留物	mg/L	-	－	－	140	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	mg/L	-	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	-	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	-	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	mg/L	-	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46	有機物等(TOC)	mg/L	-	－	－	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47	pH値	－	-	－	－	6.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－
48	味	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49	臭気	－	-	－	－	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50	色度	度	-	－	－	1未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
51	濁度	度	-	－	－	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－