令和6年度　採水場所：田中下水源

	検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
01	一般細菌	ｺ/mL	-	−	−	0	−	−	−	−	−	−	−	−	−
02	大腸菌	−	-	−	−	不検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−
03	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	-	−	−	0.0003未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−
04	水銀及びその化合物	mg/L	-	−	−	0.00005未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−
05	セレン及びその化合物	mg/L	-	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−
06	鉛及びその化合物	mg/L	-	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−
07	ヒ素及びその化合物	mg/L	-	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−
08	六価クロム化合物	mg/L	-	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−
09	亜硝酸態窒素	mg/L	-	−	−	0.004未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	-	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	−	−	2.6	−	−	−	−	−	−	−	−	−
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-	−	−	0.05未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−
13	ほう素及びその化合物	mg/L	-	−	−	0.01未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−
14	四塩化炭素	mg/L	-	−	−	0.0002未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−
15	1.4-ジオキサン	mg/L	-	−	−	0.005未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	-	−	−	0.002未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−
17	ジクロロメタン	mg/L	-	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−
19	トリクロロエチレン	mg/L	-	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−
20	ベンゼン	mg/L	-	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−
21	塩素酸	mg/L	-	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
22	クロロ酢酸	mg/L	-	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
23	クロロホルム	mg/L	-	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
26	臭素酸	mg/L	-	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
27	総トリハロメタン	mg/L	-	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
30	ブロモホルム	mg/L	-	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	−	−	0.01未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	−	−	0.01未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−
34	鉄及びその化合物	mg/L	-	−	−	0.01未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−
35	銅及びその化合物	mg/L	-	−	−	0.060	−	−	−	−	−	−	−	−	−
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	−	−	8.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-	−	−	0.001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−
38	塩化物イオン	mg/L	-	−	−	5.9	−	−	−	−	−	−	−	−	−
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	−	−	72	−	−	−	−	−	−	−	−	−
40	蒸発残留物	mg/L	-	−	−	160	−	−	−	−	−	−	−	−	−
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	−	−	0.02未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−
42	ジェオスミン	mg/L	-	−	−	0.000001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−
43	２－メチルイソボルネオール	mg/L	-	−	−	0.000001未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	-	−	−	0.002未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−
45	フェノール類	mg/L	-	−	−	0.0005未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−
46	有機物等（TOC）	mg/L	-	−	−	0.3未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−
47	pH値	−	-	−	−	6.9	−	−	−	−	−	−	−	−	−
48	味	−	-	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
49	臭気	−	-	−	−	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−
50	色度	度	-	−	−	1未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−
51	濁度	度	-	−	−	0.1未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−