令和7年度　採水場所：喬木村役場

	検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
01	一般細菌	ｺ/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
03	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01 以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ほう素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1.4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.09	－	－	0.47	－	－	0.49	－	－	0.16	－	－
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.0097	－	－	0.010	－	－	0.0091	－	－	0.0031	－	－
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.010	－	－	0.011	－	－	0.011	－	－	0.004未満	－	－
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.005	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	0.003未満	－	－
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.001未満	－	－	0.0014	－	－	0.0016	－	－	0.001未満	－	－
30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.031	－	－	0.027	－	－	0.023	－	－	0.01未満	－	－
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.1	4.8	4.5	5.6	5.9	5.9	5.7	5.3	5.6	5.7	5.5	5.0
39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300 以下	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46	有機物等（TOC）	mg/L	3 以下	0.7	0.6	0.9	0.5	0.8	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4
47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.4	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満