令和7年度　採水場所：富田地区（南保育園）

	検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
01	一般細菌	ｺ/mL	100 以下	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
03	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01 以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ほう素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1.4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	－	0.08	－	－	0.23	－	－	0.14	－	－	0.06	－
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	0.011	－	－	0.030	－	－	0.0075	－	－	0.0033	－
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	0.011	－	－	0.032	－	－	0.008	－	－	0.004未満	－
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	0.006	－	－	0.012	－	－	0.006	－	－	0.003未満	－
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	0.001未満	－	－	0.0019	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	0.028	－	－	0.060	－	－	0.021	－	－	0.01未満	－
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.0	4.6	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2	3.8	4.4	4.7	4.6	4.2
39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	59	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46	有機物等（TOC）	mg/L	3 以下	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	0.6	0.9	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5
47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.1	7.1	7.1
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満
51	濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満